

**Městský úřad Litomyšl**  
**odbor výstavby a územního plánování**

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl  
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

---

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 075456/2020

Litomyšl, dne 16.11.2020

Č.j. MěÚ Litomyšl 081551/2020

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.8.2020 podalo

**Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl,**  
**které zastupuje PČDP s.r.o., IČO 08905738, Trstěnická č.p. 532, 570 01 Litomyšl-Město**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**modernizace místní komunikace Na Lánech**  
**Litomyšl, Lány**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 378/2 (trvalý travní porost), parc. č. 383/1 (ostatní plocha), parc. č. 383/7 (ostatní plocha), parc. č. 582/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedošín.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy komunikace, v rámci kterých dojde k obnově živičného krytu, sjednocení šířky komunikace a doplnění obrub po pravé straně komunikace ve směru staničení.
- Začátek úseku v křižovatce se silnicí III. třídy 36016, kde je začátek řešeného úseku 0.000 00. Staničení směřuje směrem do města a jedná se celkově o 496.98 m řešené komunikace, kde je konec řešeného úseku 0.496 98.
- Modernizace sjednocuje šířku komunikace na 6.00 m a na konci úseku je rozšířena do stávajícího stavu (cca 7.00 m). V jediném směrovém oblouku dojde k rozšíření jízdního pruhu na 3.35 m a celková šířka komunikace bude 6.70 m. Rozšíření je provedeno náběhem délky 35.00 m. Výškově návrh kopíruje stávající stav s nadvýšením nivelety o + 1 cm. Toto navýšení je zde z důvodu výstavby nového chodníku, kde přídlažba vyčnívá nad kryt vozovky a tudíž je zde špatné odvodnění. Navýšení v průměru o + 1 cm zajistí plynulé napojení vozovky na přídlažbu. Součástí modernizace je také provedení svislého a vodorovného dopravního značení, výměna zábradlí na stávajícím propustku a pročištění všech příkopů, uličních vpustí a propustků. Nově je zde navrženo nástupiště o délce 13.00 m a šířky 2.20 m. Toto nástupiště je napojeno na stávající chodník pomocí přechodu pro chodce šířky 4.00 m a délky 6.70 m. Plocha nástupiště bude tvořena šedou dlažbou a bezbariérové úpravy budou tvořeny z kontrastní barvy červené.
- Nově budou zhotoveny dvě uliční vpusti, stávající uliční vpusti budou zachovány, pročištěny a vyrovnány s krytem vozovky.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- pozemky parc. č. 378/2, 383/1, 383/7, 582/19 v katastrálním území Nedošín, st. p. 49, 51/1, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 75, 77/1, 82, 83, 84, 105, 106, 113, 143, 186, 220, parc. č. 119/1, 120/1, 121, 124/1, 124/2, 125/2, 128/1, 128/3, 129/1, 129/4, 130/3, 131, 133/1, 133/2, 136, 137, 140/1, 140/4, 145, 152/4, 217/7, 217/16, 217/18, 217/25, 217/32, 217/44, 217/45, 223/2, 223/6, 223/17, 224/1, 224/2, 378/2, 380/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383/2, 447/1, 447/2, 452, 454, 472 v katastrálním území Lány u Litomyšle, st. p. 97, 509, parc. č. 536/4, 557/1, 565, 566, 582/18, 582/73, 582/74, 632 v katastrálním území Nedošín.

**II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Střeščík, DiS., ČKAIT – 1006881 v 8/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dokončení stavby
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
14. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
15. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
  - a) V O D O V O D Y spol. s r.o. – č.j. 245/20 ze dne 14.7.2020,
  - b) GridServices, s.r.o. – zn. 5002178085 ze dne 10.7.2020,
  - c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 686289/20 ze dne 10.7.2020,
  - d) InfoTel, spol. s r.o. - E001041/20 ze dne 24.1.2020,
  - e) FORTECH, spol. s r.o. – č.j. 2020-2108073457 ze dne 21.8.2020,
  - f) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 1109667943 ze dne 3.7.2020.

## 16. Budou dodrženy požadavky:

- a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 046315/2020 ze dne 9.7.2020
- i) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží o ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
- b) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č.j. KRPE-48397-1/ČJ-2020-170906 ze dne 1.7.2020
- i) Plocha vozovky, která bude realizována v šířce 6,00 m a v oblouku 6,70 m musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání. Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový rozdíl.
- ii) Na křižovatkách budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů a při úpravě sjezdů, budou dodrženy také podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle § 12 uvedené vyhlášky.
- iii) Na všech křižovatkách musí být dodrženy rozhledové trojúhelníky podle závazné ČSN 736102+Z2 (čl. 5.2.9). Za překážku se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku (čl. 5.2.9.1.7) a za překážku se nepovažují předměty, které nesplňují čl. 5.2.9.1.7, ale mají šířku do 0,15 m (sloupky DZ, sloupy VO, stromy), jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst zabraňují rozhled.
- iv) Povrch nástupiště autobusové zastávky musí být rovný, neklouzavý, zpevněný s příčným sklonem 0,5 - 2% a musí umožnit bezpečné pojiždění osob na vozíku. Zpevnění se řeší obdobně jako u chodníků. Výška nástupní hrany má být 200 mm. Nejmenší volná šířka nástupiště bude 2,20 m (doporučuje se 2,50 m). Zastávka bude opatřena kasselským obrubníkem pro bezbariérové nastupování, kontrastním pásem pro vyznačení bezpečného odstupu od nástupní hrany a signálním pásem. Zastávkový prostor bude dále odvodněn účinným opatřením tak, aby nedocházelo k ostříkovaní cestujících na nástupišti. Zastávka musí být osvětlená. Intenzita umělého osvětlení musí vyhovovat. Nesplňuje-li veřejné osvětlení tyto podmínky, musí mít zastávka vlastní osvětlení. Pokud nelze tento požadavek splnit z vážných důvodů, je nutné značku IJ4b-"Označnick zastávky" opatřit reflexní úpravou.
- v) Přejechod pro chodce musí být situován tak, aby byla zajištěna včasná rozlišitelnost přechodu i chodců pro řidiče vozidla a dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem. Při rychlosti 50 km/h musí být splněna rozlišitelnost přechodu na 100 m, rozhledová vzdálenost na čekací plochy pro řidiče 50 m a pro zastavení 35 m. Musí být tedy splněny rozhledové poměry. Přejechod pro chodce bude vyznačen vodorovným dopravním značením V7a - "Přejechod pro chodce" šířky 4 m kolmo k ose křižovatky a po obou stranách svislým dopravním značením IP6, které musí být i za tmy zřetelné (možno i na retroreflexním žlutozeleném podkladu). Před přechodem pro chodce nesmí být umístěno žádné zařízení, které by bránilo rozhledu. Přejechody budou také vybaveny orientačními a bezpečnostními úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle zvláštního předpisu, zejména varovným pásem a hmatové směrové vedení signálním pásem v chodníku. Dále bude řešen sníženou obrubou na 0,02 m.
- vi) Přejechod pro chodce musí mít své přímé nasvětlení.
- vii) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
- viii) Chodník bude od hlavního dopravního prostoru oddělen silničními obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,10 - 0,20 m. U samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků bude obruba snížena od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,05 m s délkou max.. 6,00 m pro jeden sjezd. Snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 0,08 m bude vyznačen varovným pásem šířky 0,4 m z dlažby jiné barvy s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace v souladu s cit. vyhláškou č. 398/2009 Sb., U přechodu pro chodce bude navíc vyznačeno vedení signálním pásem.

- ix) Při akci dojde k omezení předmětné komunikace a bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad.
  - x) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
  - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
  - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
  - d) další doklady stanovené právními předpisy.
20. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl  
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Sokolovská č.p. 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl

### **Odůvodnění:**

Dne 14.8.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 378/2, 383/1, 383/7, 582/19 v katastrálním území Nedošín,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Michal Střeščík, DiS., ČKAIT – 1006881 v 8/2020,
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: FORTECH, spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s..

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,

- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Město Litomyšl),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Město Litomyšl),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Město Litomyšl, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., FORTECH, spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s.),
- osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 49, 51/1, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 75, 77/1, 82, 83, 84, 105, 106, 113, 143, 186, 220, parc. č. 119/1, 120/1, 121, 124/1, 124/2, 125/2, 128/1, 128/3, 129/1, 129/4, 130/3, 131, 133/1, 133/2, 136, 137, 140/1, 140/4, 145, 152/4, 217/7, 217/16, 217/18, 217/25, 217/32, 217/44, 217/45, 223/2, 223/6, 223/17, 224/1, 224/2, 378/2, 380/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383/2, 447/1, 447/2, 452, 454, 472 v katastrálním území Lány u Litomyše, st. p. 97, 509, parc. č. 536/4, 557/1, 565, 566, 582/18, 582/73, 582/74, 632 v katastrálním území Nedošín, Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl, Lány č.p. 5, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 102, č.p. 13, č.p. 72, č.p. 12, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 9, č.p. 70, č.p. 71, č.p. 75, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 89, č.p. 104, č.p. 117 a č.p. 156, Litomyšl, Nedošín č.p. 157, CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., FORTECH, spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s.).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 49, 51/1, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 75, 77/1, 82, 83, 84, 105, 106, 113, 143, 186, 220, parc. č. 119/1, 120/1, 121, 124/1, 124/2, 125/2, 128/1, 128/3, 129/1, 129/4, 130/3, 131, 133/1, 133/2, 136, 137, 140/1, 140/4, 145, 152/4, 217/7, 217/16, 217/18, 217/25, 217/32, 217/44, 217/45, 223/2, 223/6, 223/17, 224/1, 224/2, 378/2, 380/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383/2, 447/1, 447/2, 452, 454, 472 v katastrálním území Lány u Litomyše, st. p. 97, 509, parc. č. 536/4, 557/1, 565, 566, 582/18, 582/73, 582/74, 632 v katastrálním území Nedošín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litomyšl, Lány č.p. 5, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 102, č.p. 13, č.p. 72, č.p. 12, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 9, č.p. 70, č.p. 71, č.p. 75, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 89, č.p. 104, č.p. 117 a č.p. 156, Litomyšl, Nedošín č.p. 157

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.  
vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Jan Kopecký  
vedoucí oddělení  
stavebního úřadu

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Písemnost byla dne ..... zveřejněna na adrese:

[https://www.litomysl.cz/mestsky\\_urad/uredni\\_deska](https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska)

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

**Přílohy:**

- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 15 tohoto rozhodnutí.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)

PČDP s.r.o., IDDS: 9yypxpx

sídlo: Trstěnická č.p. 532, 570 01 Litomyšl-Město

zastoupení pro: Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

účastníci (doručenky)

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., IDDS: kpe7zw7

sídlo: Sokolovská č.p. 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (doručenky)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

zastoupení pro: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

FORTECH, spol. s r.o., IDDS: fny6x3n

sídlo: Ropkova č.p. 51, 570 01 Litomyšl-Město

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 49, 51/1, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 75, 77/1, 82, 83, 84, 105, 106, 113, 143, 186, 220, parc. č. 119/1, 120/1, 121, 124/1, 124/2, 125/2, 128/1, 128/3, 129/1, 129/4, 130/3, 131, 133/1, 133/2, 136, 137, 140/1, 140/4, 145, 152/4, 217/7, 217/16, 217/18, 217/25, 217/32, 217/44, 217/45, 223/2, 223/6, 223/17, 224/1, 224/2, 378/2, 380/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383/2, 447/1, 447/2, 452, 454, 472

v katastrálním území Lány u Litomyšle, st. p. 97, 509, parc. č. 536/4, 557/1, 565, 566, 582/18, 582/73, 582/74, 632 v katastrálním území Nedošín,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litomyšl, Lány č.p. 5, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 102, č.p. 13, č.p. 72, č.p. 12, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 9, č.p. 70, č.p. 71, č.p. 75, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 89, č.p. 104, č.p. 117 a č.p. 156, Litomyšl, Nedošín č.p. 157

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Štěstných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

k vyvěšení na úřední desce

Město Litomyšl, úřední deska, Bří Štěstných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl