

Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

SPIS. ZN.:	R/2025/78836	Záměr: Z/2025/76020
Č.J.:	R/2025/78836/5	
VYŘIZUJE:	Ing. Olga Paclíková	
OPRÁVNĚNÁ		
ÚŘEDNÍ	Ing. Olga Paclíková	
OSOBA:	461 653 420	
TEL.:	olga.paclikova@litomysl.cz	
E-MAIL:		
DATUM:	10.6.2025	

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona o JES a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 24.4.2025, podané ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, kterou zastupuje PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 53002 Pardubice, IČ 26011701 (dále jen „žadatel“) pro záměr „SY_Čistá čp_423_knn, DTS, TR“ dle dokumentace pro povolení záměru ID dokumentace SR00X00TNKRH, kterou zpracovala společnost ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec v březnu 2025 (dále jen „dokumentace“) vydává v souladu s § 149 zákona správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Výše uvedený záměr stavby „SY_Čistá čp_423_knn, DTS, TR“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Při provádění prací použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma do používaných mechanismů je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených.
2. Pokud v průběhu zemních prací dojde k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami.
3. V místě stavby, které se nachází v záplavovém území Loučné, nebude terén navyšován.
4. V době nebezpečí povodně v záplavovém území vodního toku Loučná nebudou skladovány sypké nebo snadno odplavitelné látky nebo materiály.

Odůvodnění

Dne 24.4.2024 obdržel odbor ŽP od žadatele žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „SY_Čistá čp_423_knn, DTS, TR“.

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Protože předložený záměr neřešil ochranu dřevin rostoucích mimo les, správní orgán vyzval dne 13.5.2025 žadatele, aby projektovou dokumentaci doplnil. Doplnění záměru bylo provedeno dne 3.6.2025.

Záměr obsahuje: Bude provedeno zesílení distribuční sítě v úseku od TS SY_0723 až po Farnost, PB č.509. Ze stávající stožárové trafostanice budou vyvedeny dva nové kabely 3x240+120, které budou nahrazovat stávající vrchní vedení u č.p. 446 bude umístěn nový pilíř SD722, ze kterého bude vyveden jeden z vývodů do stávající vrchní sítě a druhý bude pokračovat směrem k nově umístěnému pilíři SR602, kde bude vedení rozjištěno a rozděleno do pokračujících dvou kabelů, jeden půjde směrem k demontovanému sloupu č.509 a druhý bude nahrazovat vedení k farnosti a škole. Zde bude výměna vedení ukončena. Stávající PB č.509 bude vyměněn za silnější. Ve stávající stožárové trafostanici dojde k opravě stávajících zemnicích kruhů k výměně rozvaděče, svodů, pojistek VN a trafa.

K dokumentaci bylo dále předloženo:

- plná moc k zastupování
- vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 3.4.2025.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17a vodního zákona.

Při posouzení záměru vodoprávní úřad zjistil, že část pozemků dotčených stavbou se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje vrtu CL-1 a v záplavovém území Loučné. Ochranné pásmo vodního zdroje bylo stanoveno formou opatření obecné povahy, Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/16124/2013 ZP/Pac; č.j.: MěÚ Litomyšl 04407/2014, dne 14. února 2014. Záplavové území bylo stanoveno formou opatření obecné povahy, Spis. zn.: SpKrÚ 27949/2014/OŽPZ; č.j. KrÚ 51875/2014, dne 6.8.2014.

Stavební záměr „SY_Čistá čp_423_knn, DTS, TR“ neovlivní jakost podzemní nebo povrchové vody a vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu podzemní, nedojde ani k ovlivnění odtokových poměrů. K případnému negativnímu ovlivnění jakosti vod by mohlo dojít pouze při realizaci stavby, a proto v podmínkách číslo 1 – 2 jsou stanoveny požadavky pro minimalizaci dopadu na kvalitu vod a v podmínkách číslo 3 – 4 požadavky na ochranu odtokových poměrů v místě stavby. Záměr za splnění výše uvedených podmínek je realizovatelný.

Navrhované technické řešení, způsob provádění stavebních prací a opatření k ochraně vodních zdrojů jsou v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, a proto se stavební záměr v daném rozsahu považuje za přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno místo následujících správních úkonů:

Zákon o vodách (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách (§ 17 odst. 1)

Na úseku životního prostředí byla předložená žádost dále posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 234/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
- zákonem 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
- zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
- zákonem 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění
- zákonem 100//2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
- zákonem 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění

a bylo zjištěno, že zájmy chráněné těmito zákony nejsou dotčeny.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Obdrží:

PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 53002 Pardubice

Na vědomí:
Obec Čistá, Čistá, 569 56 Čistá