

Váš dopis ze dne: 04.04.2025

Naše značka: O20250430

Vyřizuje: Ing. Lubomír Žáček

Tel.: +420461357143

E-mail: lubomir.zacek@vhos.cz

Datum: 07.04.2025

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r. o.

Josef Jokeš

č.p. 59

Morašice

56951 Morašice

Morašice u Litomyšle parc. č. 103/5, Novostavba RD, Morašice u Litomyšle p. p. č. 103/5 a st. 51 (územní nebo stavební řízení - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Jan Netík, Morašice, č.p. 40, 56951

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci novostavby domu i napojení na vodohospodářské sítě. Napojení vodovodní přípojky PE 32 je navrženo na vodovodní řad DN 100, umístěný jihovýchodně od budoucí novostavby. Vodoměrná sestava je navržena v objektu, v technické místnosti. Navrhovaná spotřeba vody je 120 m³/rok. Hydrostatický tlak v místě napojení na vodovod je 0,51 MPa.

Likvidace splaškových vod je, vzhledem k nemožnosti napojit se na veřejnou kanalizaci, navržena ve vícekomorovém septiku s druhým stupněm dočištění s přepadem do vsakovací nádrže.

Likvidace dešťových vod je navržena na pozemku investora.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz (vodovod).
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci je nutné postupovat v souladu se standardy pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS, a.s. (je možné je získat na internetové adrese www.vhos.cz) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a. s. - Ing. Jiří Fogl,

+420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.

- Vodoměrná sestava bude umístěna dle pokynu "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Vnitřní vodovod vody nepitné nebo pochybné jakosti musí být oddělen od rozvodů pitné vody a celá instalace musí být označena (např. odlišně barevné značení potrubí), totéž platí i pro ventily osazené na těchto rozvodech).
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a. s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat), na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a. s. Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz souhlas s kolaudací.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Lubomír Žáček

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20250430.pdf

c2.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací (2021).pdf