



Řezy kabelovou trasou:

Uložení kabelu v komunikaci a v pásu kolem komunikace



Uložení kabelu ve volném terénu



ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1
ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍ DOTČENÉ ČSN
V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI,
BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ
TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED URAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
OCHRANA PŘED URAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE, PNE 330000-1
ŽIVÝCH ČÁSTÍ ČI 3.2.2.2 KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
ČI 3.2.2.4 IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ČI 3.3.2.5 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

**Nové kabelové vedení
AYKY-J 4x35 (35m)**

k.ú. Litomyšl

15Ω

**Nový přípojkový pilíř
SS300/NKE1P-C pro
p.č. 1545/5**

Legenda :

- Nové kabelové vedení NN
- Přípojkový/rozpoj. pilíř nový
- Skutečná velikost pilíře
- Ochranné pásmo NN
- Stávající kabelové vedení NN
- Stávající venkovní vedení NN
- Sdělovací kabely
- Plynovod
- Vodovod
- Kanalizace
- Veřejné osvětlení
- Ploty + brány
- Komunikace
- Zpevněné plochy
- Budovy zaměřené
- Hranice parcel
- Vnitřní kresba parcel
- ☼ Strom, keř
- č.p. 394 Číslo popisné
- 323/1 124 Katastrální čísla pozem./zastav.
- Označ. pozemku dotčeného stavbou

Kreslil:	Projektoval:	Vedoucí projektant:	Autorizoval:
Ing. Jan Votroubek	Ing. Jan Votroubek	Ing. Jan Votroubek	Ing. Luboš Hanuš
Místo: k.ú. Litomyšl [685674]		Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	
Název stavby:		SY Litomyšl, č.parc. 1545/5 - knn, SS	
Část stavby:		Distribuční vedení NN	
Obsah výkresu:		Koordinační situační výkres	
Oddělení:		projekty	
Datum:		12/2024	
Stupeň dok.:		DPZ	
Č. stavby:		IV-12-2029474	
Formát:		1x A4	
Č. archivní:			
Měřítko:		1:250	
Č. výkresu:		C.3.1	