

Václav Kapoun
Z. Kopala 1155
Litomyšl
570 01 LITOMYŠL-MĚSTO



00000000102463156400

NAŠE ZNAČKA
001165939121

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 28. 7. 2025

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 11. 7. 2025 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního/územního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 774 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle vedené pod názvem „Novostavba RD“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí (kNN)** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- budoucí podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN)
Poznámka: Na základě žádosti o připojení je v přípravě realizace podzemní kabelové přípojky nízkého napětí. Při realizaci stavby po ukončení stavebního a územního řízení na tuto přípojku je nutné podmínky pro kNN dodržet.
-podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
-zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
-veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
-hrana betonových základů oplocení bude minimálně 30cm od kNN; při křížení bude nad kabelem jen nadzemní, nenosná část
-kabelová skříň na hranici pozemku musí zůstat přístupná i po jeho oplocení
-stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.



D0000000102463156400

Váš dopis ze dne: 11.07.2025

Naše značka: O20250905
Vyřizuje: Markéta Rybíčková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz
Datum: 22.07.2025

Václav Kapoun
Z. Kopala č.p. 1155
Litomyšl-Město
57001 Litomyšl

Horní Újezd u Litomyšle parc. č. 1193, 591/1, 592/3, 721/5, 770, 772, 774, 775, 776, 777/1, Novostavba RD p.č. 774, k.ú. Horní Újezd u Litomyšle (územní nebo stavební řízení - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Václav Kapoun, Litomyšl, Litomyšl-Město, Z. Kopala, č.p. 1155, 57001

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu.

Vodovodní přípojka byla na pozemek přivedena v rámci stavby ZTV. Předložená projektová dokumentace řeší napojení novostavby na vodovod (PE 32). Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě u hranice pozemku.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním povolení stavby ve zrychleném řízení ve smyslu §212 zákona č. 283/2021 Sb.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky na vodovod a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz.
- U pozemku došlo k vybudování přípojek v předstihu. K napojení budou využity tyto přípojky. Společnost VHOS, a. s. disponuje pouze orientačními údaji o trasách a uložení těchto předbudovaných přípojek tak, jak je obdržela od jejich investora. Přesné údaje o dotčených přípojkách může vlastník stavební parcely ověřit kopanými sondami. Provedení těchto sond doporučujeme realizovat před zpracováním projektové dokumentace, resp. před vydáním příslušného územního, či stavebního rozhodnutí.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné postupovat v souladu se standardy pro danou infrastrukturu, kterými se řídí vodohospodářské sítě, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz v sekci „Zákaznický servis/Dokumenty ke stažení“), včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo

stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru / Připojení na předbudovanou část vodovodní přípojky (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Vnitřní vodovod vody nepitné nebo pochybné jakosti musí být oddělen od rozvodů pitné vody a celá instalace musí být označena (např. odlišně barevné značení potrubí), totéž platí i pro ventily osazené na těchto rozvodech).
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a. s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat), na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a. s. (Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz) souhlas s kolaudací.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20250905.pdf

c.03_koordinacni_situacni_vykres.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací (2021).pdf