

Váš dopis ze dne: 04.06.2025

Naše značka: O20250715

Vyřizuje: Markéta Rybicková

Tel.: +420461357131

E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz

Datum: 06.06.2025

Prokop Werner s.r.o.

Radek Prokop

Palackého třída č.p. 3048/124

Královo Pole

61200 Brno

Janov u Litomyšle parc. č. 1012/7, Novostavba RD parc.č. 1012/7, k.ú. Janov u Litomyšle (územní nebo stavební řízení - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a.s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci novostavby domu i napojení na vodovodní síť. Navrhovaná vodovodní přípojka PE 32 bude napojena na vodovodní řad Litina 100. Těsně u hranice pozemku investora bude umístěna vodoměrná šachta. Navrhovaná spotřeba vody nebyla žadatelem předložena. Předpokládaná spotřeba vody dle provozovatele bude 180 m³/rok. Hydrostatický tlak v místě napojení na vodovod je 0,26 MPa.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Vzhledem k nestandardní délce přívodu vody do objektu investor přípojky bere na vědomí, že díky stagnaci vody v potrubí může při nižších odběrech dojít ke zhoršení kvality dodávané vody, které provozovatel vodovodu nemůže ovlivnit, tudíž nemůže nést odpovědnost za změny jakosti vody na výtokovém místě.
- Z tohoto důvodu je nutno vodovodní rozvod nestandardní délky užívat tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality pitné vody v důsledku stagnace vody a aby bylo zabráněno nežádoucím zpětným účinkům tohoto nestandardního rozvodu na předřazené instalace jiných vlastníků, např. hlavního vodovodního řadu. Doporučení a rady (např. odpuštění stagnující vody, aby se k výtokové armatuře dostala čerstvá – chladnější voda apod.) jsou uvedené v publikaci „Pitná voda z kohoutku; zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky a nájemníky domů a bytů“ je přístupná na stránkách Státního zdravotního ústavu.
- Při realizaci přípojky je pak nutno dodržet min. sklon uložení (3 ‰), pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Při nejednotném spádu musí být na přípojce vyřešeno odkalení, respektive odvzdušnění.
- Souhlasíme s vydáním povolení stavby ve zrychleném řízení ve smyslu §212 zákona č. 283/2021 Sb.
- Toto vyjádření společnosti VHOS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky na vodovod a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a.s. – Jiří Fogl, Ing., +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné respektovat standardy pro veřejný vodovod, kterými se řídí vodovody, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a.s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a.s. – Jiří Fogl, Ing., +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Vnitřní vodovod vody nepitné nebo pochybné jakosti musí být oddělen od rozvodů pitné vody a celá instalace musí být označena (např. odlišně barevné značení potrubí), totéž platí i pro ventily osazené na těchto rozvodech).
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat), na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a.s. - Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz souhlas s kolaudací.

S pozdravem

Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20250715.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací (2021).pdf

c.3_koordinacni_situacni_vykres_2.pdf