

Váš dopis ze dne: 14.08.2025

Naše značka: O20251064
Vyřizuje: Markéta Rybíčková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz
Datum: 1.09.2025

Ing. Josef Cihlář
Žákova č.p. 533
Opatovice nad Labem
53345 Opatovice nad Labem

Lubná u Poličky parc. č. 906/34, 906/43, 906/44, 906/45, 906/48, 906/55, Novostavba RD + DČOV - Chovanec (povolení záměru - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Tomáš Chovanec, Opatovice nad Labem, Žákova, č.p. 533, 53345

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu. Kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci novostavby domu i napojení na vodovodní síť. Vodovodní přípojka byla na pozemek přivedena v rámci stavby základní technické vybavenosti. Vodoměrná sestava bude umístěna v objektu, v technické místnosti. Předložená projektová dokumentace řeší napojení novostavby na vodovod (PE 32). Navrhovaná spotřeba vody je cca 144 m³/rok.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním povolení stavby ve zrychleném řízení ve smyslu §212 zákona č. 283/2021 Sb.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky na vodovod a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Jan Rada, DiS, +420 461 357 189, jan.rada@vhos.cz.
- U pozemku došlo k vybudování přípojek v předstihu. K napojení budou využity tyto přípojky. Společnost VHOS, a. s. disponuje pouze orientačními údaji o trasách a uložení těchto předbudovaných přípojek tak, jak je obdržela od jejich investora. Přesné údaje o dotčených přípojkách může vlastník stavební parcely ověřit kopanými sondami. Provedení těchto sond doporučujeme realizovat před zpracováním projektové dokumentace, případně před zahájením řízení o povolení záměru.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné respektovat standardy pro veřejný vodovod, kterými se řídí vodovody, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu

nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na předbudovanou část vodovodní přípojky (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a. s. – Jan Rada, DiS, +420 461 357 189, jan.rada@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Vnitřní vodovod vody nepitné nebo pochybné jakosti musí být oddělen od rozvodů pitné vody a celá instalace musí být označena (např. odlišně barevné značení potrubí), totéž platí i pro ventily osazené na těchto rozvodech).
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a. s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat), na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a. s. (Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz) souhlas s kolaudací.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20251064.pdf

c.1.1.03_situace_koordinacni.pdf