

Váš dopis ze dne: 20.11.2025

Naše značka: O20251535

Vyřizuje: Markéta Rybicková

Tel.: +420461357131

E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz

Datum: 26.11.2025

MONTPROJEKT, a.s.

Miloš Dřínovský

Arnošta z Pardubic č.p. 2082

Zelené Předměstí

53002 Pardubice

Poříčí u Litomyšle parc. č. 1952/1, 287/2, 287/3, 290/7, 776/10, 776/11, 776/12, 776/13, 776/2, 776/4, 776/5, SY Poříčí u Litomyšle, parc. 776/12 - kNN, SS (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická, č.p. 874/8, 40502

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. vodovod pro veřejnou potřebu. Kanalizaci neprovozujeme.

V přiložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současnosti provozuje VHOS, a.s., případně vedení přípojek ve vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí.

V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálu, neboť jsou jejich vlastnictvím.

K výše uvedené akci bylo vydáno vyjádření zn.O20251490 ze dne 11.11.2025, které je nadále v platnosti.

Projektová dokumentace řeší nové kabelové vedení.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že zájmová oblast nezasahuje do ochranného pásma námi provozovaných sítí (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5 m, nad profil DN 500 pak 2,5 m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí), nemáme k navržené akci námitek.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky – Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Při realizaci jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řádu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.
- V případě umístění jakéhokoli zařízení spojeného se zemí do ochranného pásma vodohospodářských sítí (např. nadzemní rozvaděče) je nutné umístění těchto objektů odsouhlasit nejpozději před zahájením výkopových prací zástupcem provozovatele-kontakt viz níže.
- Křížení se stávajícími vodohospodářskými sítěmi je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího střediska VHOS, a. s. - Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jejich pokynů.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz (vodovod), (kanalizace).
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VHOS, a. s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku



VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T + 420 461 357 111

IČO: 48172901 4/16 DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20251535.pdf

Vector_O20251535.zip

koordinacni_situacni_vykres_sy_porici_u_litomysle_parc._776_12_knn_ss_.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací (2021).pdf