

Váš dopis ze dne: 23.09.2025

Naše značka: O20251238
Vyřizuje: Markéta Rybičková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz
Datum: 13.10.2025

Petra Pospíšilová
K Nádraží č.p. 54
Dlouhá Třebová
56117 Dlouhá Třebová

Poříčí u Litomyšle parc. č. 1952/1, 2005/1, 776/12, 776/13, 776/14, 776/4, Rodinný dům (zákres sítí - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

- V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. Kanalizaci neprovozujeme.
- V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Při záměru napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné splnění, respektive akceptace, následujících podmínek:

- Možnost napojení na námi provozované sítě může být z řady PVC 90. Toto vyjádření slouží k podání informace o poloze sítí a popisuje základní technické podmínky. **Projektovou dokumentaci pro povolení záměru požadujeme předložit k vyjádření.**
- Před zpracováním projektové dokumentace je možné provést na místě vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a.s. na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, zažádejte si o ně přes vyjadřovací portál na adrese <https://vportal.vhos.cz/>
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 lze v ochranném pásmu vodohospodářských sítí provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářským sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, pouze s písemným souhlasem provozovatele vodohospodářských sítí.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné postupovat v souladu se standardy pro danou infrastrukturu, kterými se řídí vodohospodářské sítě, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz v sekci „Zákaznický servis/Dokumenty ke stažení“), včetně příslušných zákonů a technických norem.
- V případě, že došlo k vybudování přípojek v předstihu, budou k napojení využity tyto přípojky. Společnost VHOS, a.s. disponuje pouze orientačními údaji o trasách a uložení těchto předbudovaných přípojek tak, jak je obdržela od jejich investora. Přesné údaje o dotčených přípojkách může vlastník stavební parcely ověřit kopanými sondami. Provedení těchto sond doporučujeme realizovat před zpracováním projektové dokumentace, případně před zahájením řízení o povolení záměru.
- V případě, že se kolem hranice nemovitosti (pozemku) nenachází vodovod pro veřejnou potřebu, požadujeme prodloužení těchto sítí. Návrh prodloužení bude v souladu s platným územním plánem obce.
- Vodovodní instalace zásobovaná z veřejného vodovodu se nesmí fyzicky propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (např. ze studny).

- Nebude-li délka vodovodní přípojky od napojení na vodovod k nemovitosti delší než 20 m (vodovodní potrubí z jednoho kusu potrubí), je možno fakturační měřidlo osadit do objektu - max. 2 m od obvodové zdi, kde přípojka poprvé vchází do objektu. V opačném případě bude nutno na vodovodní přípojce osadit vodoměrnou šachtu.
- **Upozorňujeme investora přípojky, že v případě nestandardní délky přívodu vody do objektu (délka potrubí nad 50 m) díky stagnaci vody v potrubí může při nižších odběrech dojít ke zhoršení kvality dodávané vody, které provozovatel vodovodu nemůže ovlivnit,** tudíž nemůže nést odpovědnost za změny jakosti vody na výtokovém místě.
- Společnosti VHOS, a.s. budou doloženy výpočty dle ČSN 75 5455 (Výpočet vnitřních vodovodů) a dle ČSN 730873 (Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou) – tj. vyčíslení maximálního okamžitého průtoku v l/s pro běžnou potřebu a pro požární vodu. Tyto výpočty jsou nutné pro stanovení velikosti fakturačního vodoměru.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření ani souhlas provozovatele infrastruktury k projektové dokumentaci pro povolení záměru nebo předběžnou informaci k akci.**

S pozdravem

Markéta Rybičková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20251238.pdf

