

Váš dopis ze dne: 14.05.2026

Naše značka: O20262370
Vyřizuje: Ing. Zuzana Staňková
Tel.: +420720889661
E-mail: zuzana.stankova@vhos.cz
Datum: 30.06.2026

Petra Pospíšilová
K Nádraží č.p. 54
Dlouhá Třebová
56117 Dlouhá Třebová

Poříčí u Litomyšle parc. č. 1952/1, 2005/1, 776/10, 776/11, 776/12, 776/13, 776/14, 776/2, 776/4, 776/5, Rodinný dům (povolení záměru - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Pavlína Kasnarová, Nová Sídla, Sedliška, č.p. 10, 57001

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci novostavby domu i napojení na vodovodní síť. Navrhovaná vodovodní přípojka PE 32 bude napojena na vodovodní řad PE 90. Těsně za hranicí pozemku bude umístěna vodoměrná šachta. Splaškové vody budou odvedeny do místní kanalizace, která není ve správě VHOS, a.s. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Vzhledem k nestandardní délce přívodu vody do objektu/areálu investor přípojky bere na vědomí, že díky stagnaci vody v potrubí může při nižších odběrech dojít ke zhoršení kvality dodávané vody, které provozovatel vodovodu nemůže ovlivnit, tudíž nemůže nést odpovědnost za změny jakosti vody na výtokovém místě.

Z tohoto důvodu je nutno vodovodní rozvod nestandardní délky užívat tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality pitné vody v důsledku stagnace vody a aby bylo zabráněno nežádoucím zpětným účinkům tohoto nestandardního rozvodu na předřazené instalace jiných vlastníků, např. hlavního vodovodního řadu. Doporučení a rady (např. odpuštění stagnující vody, aby se k výtokové armatuře dostala čerstvá – chladnější voda apod.) jsou uvedené v publikaci „Pitná voda z kohoutku; zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky a nájemníky domů a bytů“ je přístupná na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Při realizaci přípojky je pak nutno dodržet min. sklon uložení (3 ‰), pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Při nejednotném spádu musí být na přípojce vyřešeno odkalení, respektive odvzdušnění.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky na vodovod a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné postupovat v souladu se standardy pro danou infrastrukturu, kterými se řídí vodohospodářské sítě, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz v sekci „Zákaznický servis/Dokumenty ke stažení“), včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky-termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040,

petra.kaceroва@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.

- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Pokud nebude možno dodržet požadavek, že vodovodní potrubí musí být uloženo nad kanalizací, je nutno výjimku povolit stavebním úřadem za předpokladu, že budou provedena technická opatření (chránička) pro zamezení možného znečištění pitné vody, jak při poruchách a opravách vodovodu, tak při poruchách kanalizace.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle pokynu "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a. s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a. s. (Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz souhlas s kolaudací.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zuzana Staňková

Pracovník technicko-provozního úseku


 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,

571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901 4/16 DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20262370.pdf

C03 Koordinační situační výkres-razítko.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací.pdf