

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 058686/2026

Litomyšl, dne 2.9.2026

Č.j. MěÚ Litomyšl 068270/2026

Záměr: Z/2026/144061

Řízení: R/2026/186542

Vyřizuje: Šárka Tobková, tel. +420 461 653 345, e-mail: sarka.tobkova@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zrychleném řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 24.7.2026 podal

**Mgr. Jana Zemanová, nar. 17.4.1979, Chroustovice č.p. 252, 538 63 Chroustovice,
kterou zastupuje Jiří Skalický, nar. 6.9.1985, Čistá č.p. 113, 569 56 Čistá u Litomyšle,
Jiří Skalický, nar. 6.9.1985, Čistá č.p. 113, 569 56 Čistá u Litomyšle**

(dále jen "stavebník"), a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v b u

ve zrychleném řízení pod názvem:

Rodinný dům Cerekvice nad Loučnou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 124/5, 124/18, 124/33 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení: rodinný dům.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům o jedné bytové jednotce nepravidelného půdorysného tvaru o max. půdorysných rozměrech 18,10 x 11,5 m max. výšky 5,12 m zastřešený sedlovou střechu, který obsahuje:
přízemí: zádveří, komora, obývací pokoj + kuchyň, spíž, chodba, pokoj 1, koupelna, ložnice, chodba, pokoj 2, koupelna, sklad, technická místnost.
- Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch – voda, doplňkovým zdrojem tepla bude krbová vložka bez teplovodního výměníku.
- Kanalizační přípojka – na pozemek bude vyvedena kanalizační přípojka ukončená šachtou v rámci zasíťování lokality (není předmětem této stavby). Na navrženou šachtu bude napojena domovní část kanalizace.
- Vodovodní přípojka – RD bude napojen na stávající vodovod z nové přípojky ukončené vodoměrem v šachtě, která bude realizována v rámci zasíťování lokality.
- Přípojka elektro NN – z navržené přípojkové skříně elektro typ PRIS bude kabelem CYKY J4x10 napojen RD.

- Plynovodní přípojka – na hranici pozemku bude dovedena plynovodní přípojka, která bude ukončena v pilíři s možností výhledového napojení RD na plyn.
- Likvidace dešťových vod – zachycené dešťové vody budou odvedeny do akumulární jímky s přepadem do vsakovacího objektu, kde budou postupně vsáknuty do terénu.
- RD bude napojen na prodlouženou místní komunikaci, která bude realizována v rámci zasítování lokality. Z budoucí komunikace je navržen sjezd v šíři 5,5 m. Doprava v klidu je řešena odstavnou plochou před domem. Počet stání 2.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- pozemky parc. č. 124/5, 124/18, 124/33 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, st. p. 414, 452, 486/1, 486/2, parc. č. 117/1, 117/21, 124/2, 124/16, 124/32, 124/60 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. arch. Milan Vojtěch, (ČKAIT 01980) v 6/2026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektová dokumentace je v EED evidována pod ID SR00X02CIUHP.
3. Dle § 159 stavebního zákona, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav:
Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud v něm v tomto ustanovení stavebního zákona uvedeno jinak.
Svépomocí může stavebník provádět jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Dle § 160 stavebního zákona je stavebník povinen zejména:
 - a) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
 - b) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu,
 - c) Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - d) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby.
5. Stavba bude provedena tak, aby bylo zabráněno stékání dešťových vod a padání sněhu ze stavby na sousední pozemky.
6. Stavba bude dokončena v době platnosti tohoto rozhodnutí.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.

8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Stavba bude opatřena protisněhovými zábranami, podokapními žlaby, dešťovými svody tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod a spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.
12. Veškeré dešťové vody ze střech budou svedeny do akumulární jímky s přepadem do vsakovacího objektu. Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány na stavebním pozemku.
13. Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace.
14. Parkovací a odstavná stání budou umístěna na stavebním pozemku, jak je to zakresleno v ověřené projektové dokumentaci.
15. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
17. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 6 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
19. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
20. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. - č.j. 001179424101 ze dne 20.7.2026,
 - b) GasNet Služby, s.r.o. - č.j. 5003610375 ze dne 26.6.2026 a č.j. 5003616311 ze dne 1.7.2026,
 - c) VODOVODY spol. s.r.o. - č.j. 152/26 ze dne 17.6.2026 a č.j. 153/26 ze dne 17.6.2026,
21. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 050212/2026/Pan ze dne 30.6.2026:
 - i) z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:
 - (1) Při provádění stavebních prací musí být použité strojní a přepravní mechanismy v řádném technickém stavu a zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma do používaných mechanismů je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených.
 - (2) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami.
 - (3) Použitá technologie prací musí minimalizovat rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
 - (4) Zahájení stavby bude s předstihem min. 7 dnů oznámeno provozovateli jímacího objektu podzemních vod, tj. společnosti VAK s.r.o. Vysoké Mýto, Čelakovského 6, 566 01

ii) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

- (1) Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skryvky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0286 ha). V tomto případě bude skryvána kulturní vrstva v tl. 30 cm o objemu 85,80 m³, která bude uložena na deponii na zbývajících částech dotčeného pozemku p.č. 124/5 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou a po dokončení stavby bude veškerá skryvka použita pro ozelenění a úpravy tohoto pozemku. Než bude skrytá zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování.
 - (2) O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití provede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
 - (3) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její nepřekročení.
 - (4) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zem. půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - (5) Po dokončení výstavby, stavbu nechat geom. zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést do souladu se skutečností.
22. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě **kolaudačního rozhodnutí** (§230 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
24. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání **kolaudačního rozhodnutí**:
- a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - b) údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,
 - c) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
 - d) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 - e) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
 - f) vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen,
 - g) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,
 - h) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jiří Skalický, nar. 6.9.1985, Čistá č.p. 113, 569 56 Čistá u Litomyšle
Mgr. Jana Zemanová, nar. 17.4.1979, Chroustovice č.p. 252, 538 63 Chroustovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Obec Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
VODOVODY spol. s.r.o., Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 24.7.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 124/5, 124/18, 124/33 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou,
- projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. arch. Milan Vojtěch (ČKAIT 01980) v 6/2026,
- posudek o zjištění radonového indexu pozemku,
- závazná stanoviska sdělili: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., VODOVODY spol. s.r.o.,
- smlouva o provedení a zajištění inženýrských sítí a komunikace ze dne 22.6.2026.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Obec Cerekvice nad Loučnou má vydánu tuto územně plánovací dokumentaci: územní plán Cerekvice nad Loučnou (nabyt účinnosti 17.6.2011).

Záměr se nachází v zastavitelné ploše Z1 a je umístěn do funkční plochy s označením "Plochy smíšené obytné - venkovské - SV", pro kterou je stanoveno toto hlavní využití: bydlení a další funkce (obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti), které jsou slučitelné s bydlením ve venkovském prostoru.

Přípustné využití: pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu; pozemky staveb zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými zahradami a se zemědělskými stavbami pro chov dobytka nebo domácích zvířat, pro uskladnění a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících převážně pro samozásobení, popř. se stavbami pro odstavování zemědělské techniky potřebné pro samozásobení; pozemky staveb rodinné rekreace, menší soukromá sportoviště; pozemky staveb občanské vybavenosti s převáženě místním rozsahem působnosti; pozemky agroturistických zařízení (tzn. stavby veřejného ubytování charakteru penzionu a stavby pro bydlení majitelů nebo správců, s obytnými a hospodářskými zahradami a se zemědělskými stavbami); veřejná prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobnými zpevněnými plochami, veřejnou zelení, dětskými hřišti - vše lokálního významu, sloužící především pro danou lokalitu; pozemky soukromé zeleně, zahrady s hospodářskými stavbami sloužícími převážně pro samozásobení; pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území, individuální garáže; protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné využití: pozemky výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba a výrobní a nevýrobní služby), pozemky pro zemědělství (charakteru zemědělské malovýroby) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území; pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech stávajících (objekt BD u staré návsi); pozemky staveb pro maloobchodní prodej za podmínky rozsahu do 200 m² prodejní plochy; pozemky staveb pro ubytování max. typu penzionu.

Nepřípustné využití: jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby; doplňkové stavby musí být svým objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní; podlažnost: 2 NP + podkrovní; zastavěnost pozemku (stavby + zpevněné plochy) u nové zástavby max. s koeficientem 0,40; odlišné objemové řešení je možné pouze při přestavbách již stávajících staveb, které těmto požadavkům neodpovídají na základě dříve vydaných stavebních povolení a za podmínky, že se nebudou negativně uplatňovat v průhledech a dálkových pohledech; v rozvojových plochách a při dělení pozemků ve stávající zástavbě nesmí pro rodinný dům vzniknout pozemek menší než 600 m².

Pro zastavitelnou plochu Z1 byla zpracována územní studie - Cerekvice nad Loučnou lokalita Z1 a Z2 (možnost jejího využití schválena dne 13.7.2015). Předkládaný stavební záměr se od uvedené studie odchyľuje, ale navrhované řešení lépe reaguje na aktuální podmínky v území, zejména na skutečný způsob využívání okolních ploch (především sousedního výrobního areálu, kde již nedochází k rozvoji aktivit). Územní studie vycházela z předpokladů, které se v průběhu času ukázaly v tomto místě jako neaktuální. Uvedené řešení přináší efektivnější prostorové uspořádání, které zároveň zachovává všechny klíčové hodnoty území a naplňuje cíle a úkoly územního plánování. Odchyľka od územní studie je tedy odůvodněná a přiměřená.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu s územním plánem Cerekvice nad Loučnou, neboť je v souladu s podrobnými podmínkami pro využití plochy smíšené obytné - venkovské - SV, posuzovaný stavební záměr respektuje podmínky prostorového uspořádání stanovené pro tuto plochu a další stanovené požadavky, jak vyplývá z porovnání popisu záměru a konkrétních požadavků stanovených tímto územním plánem.

- b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Stavba je navržena v souladu s:

- příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění,
- d) záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že tyto negativní dopady nepřekročí stanovené limitní hodnoty. To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala § 145 stavebního zákona, v platném znění, tedy aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání s odpady.

K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, proto namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí jednotné environmentální stanovisko, které nahrazuje následující správní úkony:

- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8) zákona č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu.
- Stanovisko k umístění a povolování staveb podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Stavební úřad posoudil záměr z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění:

Předmětný pozemek je dle BPEJ 3.43.00 zařazen do III. třídy ochrany zemědělské půdy dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Dle novely zákona č. 334/1992 Sb. platné od 28.6.2016 se dle části D odst. 2 c) nepoužije při výpočtu ekologická váha vlivu (v tomto případě jde o CHOPAV) neboť jde o stavbu rodinného domu pro vlastní bydlení žadatele. Pro zástavbu je navržena pouze potřebná

plocha, zbývající část pozemku p.č. 124/5 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou bude užívána v souladu s kulturou evidovanou dle katastru nemovitostí - orná půda.

Daná parcela je územním plánem určena k zastavění. Daný záměr je v souladu s ÚPSI:1 v zastavitelném území a má jen minimální dopad na ochranu zemědělského půdního fondu.

Stavební úřad posoudil záměr z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:

Správní úřad zjistil, že pozemky dotčené stavbou se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně studny S-1 Cerekvice nad Loučnou Pekla, v zóně č. 3. Ochranné pásmo bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Svitavy, referátu životního prostředí dne 6.11.2000 č.j.: ŽP/VH/199_I/2000/Ra.

Správní úřad posoudil, že navrhovaná stavba není v rozporu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí. Podmínky č. 1 až 3 jsou stanoveny z důvodu ochrany podzemních vod při provádění stavebních prací, aby bylo minimalizováno riziko úniku závadných látek (např. ropné látky) do prostředí souvisejícího s podzemní vodou. Podmínka č. 4 je stanovena, aby provozovatel jímacího území mohl provést kontrolu prováděných zemních prací.

- e) záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

K žádosti byla doložená výše uvedená vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- f) záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona, a že byl předložen souhlas všech účastníků řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení, protože stavebník o to požádal a stavební úřad zároveň posoudil podmínky pro jeho vydání uvedené v ustanovení § 212 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA (nejedná se o záměr, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí),
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Jiří Skalický, Mgr. Jana Zemanová),
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (Obec Cerekvice nad Loučnou),
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Mgr. Jana Zemanová, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Obec Cerekvice nad Loučnou, VODOVODY spol. s.r.o.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Ing. Petr Neumann, Bc. Pavlína Neumannová, Monika Síčová, Obec Cerekvice nad Loučnou).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a

zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Petr Neumann, Bc. Pavlína Neumannová, Monika Síčová, GASCO s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Šárka Tobková
referent odboru výstavby
a územního plánování



Příloha:

- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 20 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2026.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Jiří Skalický, Čistá č.p. 113, 569 56 Čistá u Litomyšle

zastoupení pro: Mgr. Jana Zemanová, Chroustovice č.p. 252, 538 63 Chroustovice

Jiří Skalický, Čistá č.p. 113, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci (doručenky)

Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr

sídlo: Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

VODOVODY spol. s.r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ostatní účastníci (doručenky)

Ing. Petr Neumann, Cerekvice nad Loučnou č.p. 254, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Bc. Pavlína Neumannová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 254, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Monika Síčová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 237, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

GASCO s.r.o., IDDS: qeb7sb6

sídlo: Vodárenská č.p. 22, Nemošice, 530 03 Pardubice 3

dotčené orgány

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

hlavní projektant

Ing. arch. Milan Vojtěch, IDDS: jq9m326

místo podnikání: Nerudova č.p. 77, 533 04 Sezemice

k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl



Milan Vojtěch
Nerudova 77
53304 Sezemice

K.ú. - p.č.: Cerekvice nad Loučnou

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

K PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SDĚLUJEME:

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10. info@gasnet.cz. www.gasnet.cz

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební

podnikatel stavebníkoví svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protřáku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnovení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stanový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytí PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzavěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzavěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zápisu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti uveďte zadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmetem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit příkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vypozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Plati pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince 555 90 10 10 (pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod).

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003610375 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Štrnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zašádejte o vryčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



naše značka
5003616311

vyřizuje
Miroslav Karovič

e-mail
technik@gasnet.cz

datum
01.07.2026

Mgr. Jana Zemanová
Chroustovice 252
538 63 Chroustovice

Věc:
STL plynovodní přípojka PE d 32 pro novostavbu RD na ppč. 124/5 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou.

Obec: Cerekvice nad Loučnou

K.ú. - p.č.: Cerekvice nad Loučnou - 124/5

Stavebník: Mgr. Jana Zemanová, Chroustovice 252, 538 63 Chroustovice

Účel stavby: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s realizací a dokončením stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ") dle Stavebního zákona v platném znění a v souladu se

Smlouvou o přípojení č. 330092024186, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod PE-100 SDR 11
Dimenze: 63
Vlastník plynovodu: GasNet s.r.o.
Provozní tlak: 300 kPa

b) Nově budované PZ:

STL přípojka PE dn 32 : 20 m

Doporučujeme, aby stavebník před zahájením stavby požádal stavební úřad o předložení informací dle § 174 stavebního zákona k vyjasnění způsobu určení délky plynovodní přípojky (jaká část plynovodní přípojky se zahrnuje do její délky) a skutečnosti, jestli půjde o drobnou stavbu nebo bude nutné vydat rozhodnutí o povolení záměru pro realizaci stavby.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese:
www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.

V rámci dalšího projednání a realizace vyše uvedeně stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/II - Zábřehovice - 602 00 Brno - T 555 90 10 10 - www.gasnet.cz

IČ: 27935331, DIČ: CZ27935331

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatele/prihlasi>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečnou identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohipotéz prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných předpisů TPG, dále zahrnuje doklady opravňující k realizaci stavby, doklady o průběhu realizace a doklady prokazující stav předávaného PZ, včetně prokázání dodržení „prostorové normy“ ČSN 736005 a TPG 70204, a splnění podmínek realizace a užívání podle stavebního zákona. Záměrem je prokázání řádné realizace PZ a dodržení všech s tím souvisejících podmínek, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přílohy stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

11. Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bez odstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propojení, asistenční služby za stavy provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r.o. atp. V případě přílohy či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného GasNet, s.r.o.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tlači práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno výtčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Výtčení trasy provede příslušná provozní oblast, informace naleznete na www.gasnet.cz/vytce. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednotky) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném výtčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník

na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnovení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednotky) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/> technické dokumenty a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzavřít a ostatních amatérů na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odborném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese <https://www.gasnet.cz/kontakty/kontakti-system>, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003616311 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Miroslav Karovič
Specialista připojování a přeložek PZ Če
Odd.připoj. a přeložek PZ Čechy východ



Zažádejte o vytýčení

Přílohy: Detailní zákes plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Mgr. Jana Zemanová
Chroustovice 252
538 63 CHROUSTOVICE

skalicky.jiri@gmail.com

Váš dopis zn./došlo dne
e-mail / 4. 6. 2026

Vyjádření č.
152/26
v Litomyšli
dne 17. června 2026

Věc : Vyjádření k průběhu podzemních vedení a k napojení na podzemní vedení ve správě firmy
VODOVODY spol. s r.o.

Název akce: RODINNÝ DŮM P.č. 124/5 CERKVICE NAD LOUČNOU

Katastrální území: Cerkvice nad Loučnou
Investor: Mgr. Jana Zemanová
Zájmové území: dle žádosti

V uvedeném zájmovém území se nachází ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.:

- vodovod
- kanalizace

Do přiložené situace je orientačně zakreslen průběh sítě ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. v zájmovém území.

Rodinný dům na p.č. 124/5 bude možno připojit na kanalizační a vodovodní síť po realizaci projektu „INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ GASCO – K.Ú. CERKVICE NAD LOUČNOU LOKALITA 4RD“ firmy PCPROJEKT (situace viz příloha).

Pokud nedojde k realizaci výše uvedeného projektu, budou přípojky kanalizace a vodovodu řešeny samostatně.

S navrženým řešením souhlasíme.

K plánované realizaci výše uvedeně akce máme následující požadavky:

- před zpracováním projektové dokumentace/započetím zemních prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí Zakreslené polohy podzemních sítí jsou pouze s informativní přesností. Objednávku vytyčení je možné zaslat na email vodovody@lit.cz, poštou na adresu uvedenou v záhlaví vyjádření nebo doručit osobně. Vytyčení je zpoplatněno dle platné ceníku. Doručení objednávky musí být učiněno nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem vytyčení. Vytyčené body musí stavebník udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a ostatními předpisy.
- zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich sítí, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí.
- před každým záhozem sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. bude přízván zástupce provozovatele ke kontrole, zda nedošlo k poškození sítí a ke kontrole prostorového uložení.
- při provádění veškerých stavebních prací je investor nebo jím pověřený další subjekt povinen učinit veškerá nezbytná opatření tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.
- za veškeré škody vzniklé na podzemních sítích firmy ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele (tel: 777 761 073).

- v případě odkrytí veřejného vodovodního řadu a veřejné kanalizační stoky je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (tel: 777 761 073).
- v případě provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, která řeší ustanovení § 23 Zákona 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu.

Vodovodní řad:

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.

Kanalizační stoka:

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.

Při napojení nového odběratele na vodovodní řad / kanalizační stoku ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. žádáme při realizaci postupovat dle následujících požadavků:

- napojení na vodovodní řad bude provedeno navrtávkou. Navrtávku a montáž vodovodní přípojky včetně vystrojení vodometné šachty provede firma VODOVODY spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele).
- vodovodní přípojku požadujeme provést z roury PE PN 12,5 – 32x4,4 mm.
- na nové vodovodní přípoje bude zástupci firmy VODOVODY spol. s r.o. osazen fakturační vodoměr, který je majetkem Vlastníka veřejného vodovodního řadu. Vodoměr bude umístěn v samostatné vodoměrné šachtě (viz. příloha), umístěné na soukromém pozemku u hranice s veřejným, a to v nezamrzající hloubce. Šachta musí být vodotěsná, opatřena lehkým poklopem (plastovým), žebříkem nebo stupadly. Požadujeme vodoměrnou šachtu umístit mimo jezdňové plochy. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. K vodoměru bude umožněn přístup k řádnému odečtu spotřeby vody pro následnou fakturaci vodného / stočného.
- vodovodní přípojka musí být vybudována v souladu s ČSN 755411 – Vodovodní přípojky.
- napojení na kanalizační stoku bude provedeno navrtávkou. Navrtávku provede firma VODOVODY spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele).
- kanalizační přípojka musí být vybudována v souladu s ČSN 756101 – Kanalizační stoky a přípojky.
- na nové kanalizační přípoje požadujeme osadit revizní šachtu, umístěnou na soukromém pozemku u hranice s veřejným.
- dešťové vody požadujeme likvidovat dle Vyhlášky č. 269/2009 Sb., ČSN 759010 a Územního plánu.
- dešťové vody je možné odvést regulovaným odtokem v max. množství 0,5 l/s do spádkové kanalizace. Akumulační nádrž je možné zabezpečit bezpečnostním přepadem.
- v případě odběru vody z vlastního zdroje (studna, vrt apod. využití dešťové vody) s následným vypouštěním do veřejné kanalizace je toto možné za podmínek uvedených viz. příloha – Informace pro odběratele.
- před záhozem potrubí požadujeme provést geodetické zaměření. Jedno vyhotovení požadujeme doložit naší společností.
- objednávku je možné zaslat na email vodovody@lit.cz, poštou na adresu uvedenou v záhlaví vyjádření nebo doručit osobně, a to včas před požadovaným termínem. Napojení na vodovodní řad, kanalizační stoku a osazení vodoměru je zpoplatněno.

Upozorňujeme na nutnost přihlášení nového odběrného místa pro fakturaci vodného/stočného (Bc. Helena Karlíková, tel: 777 761 071, smlouvy@vodovodylitomysl.cz).

Upozorňujeme, že vlastník vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, popřípadě jejich části, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo kanalizační stoku. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem ani ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. a jejich přesné umístění není vždy vedeno v mapových podkladech námi poskytnutých. Dále nejsou v naší evidenci vedeny ani průběhy arealových vodovodů a kanalizací.

Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovod a kanalizace v Cerekvici nad Loučnou.

Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutno projednat se zástupci majitele sítě. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemním zařízením se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na zařízení v naší správě s naším předchozím souhlasem požadujeme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení a následně jeho předání v jednom vyhotovení naší společností (forma geodetického zaměření dle Směrnice Města Litomyšl pro tvorbu DTMM).

Žádáme o předložení projektové dokumentace ke kontrole navrženého technického řešení díla. Toto vyjádření slouží ke zpracování projektové dokumentace. Na základě předložené projektové dokumentace bude vydáno vyjádření pro stavební/územní řízení.

Firma VODOVODY spol. s r.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace v městě Litomyšl **souhlasí s realizací uvedených akcí při splnění výše uvedeného.**

Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. **Platnost vyjádření končí dne 17. prosince 2026.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem

 **VODOVODY spol. s r.o.** Miroslav Grüner
NA LÁNECH 3 technická dokumentace
570 01 LITOMYŠL tel.: 777 761 073
tel., fax 461 612 169
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948 stanoviska@vodovodylitomysl.cz

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

- 1 x A4 situace se zakreslením sítí
- 1 x A4 situace budoucích sítí – INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ GASCO
- 1 x náčrt vodometné šachty
- 2 x vzorový výkres akumulační nádrže s regulovaným odtokem
- 1 x informace pro odběratele
- 1 x A4 situace zájmového území



VODOVODY spol. s r.o.
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

Mgr. Jana Zemanová
Chroustovice 252
538 63 CHROUSTOVICE

skalicky.jiri@gmail.com

Váš dopis zn./došlo dne
e-mail / 4. 6. 2026

Vyjádření č.
153/26

v Litomyšli
dne 17. června 2026

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci

Název akce: RODINNÝ DŮM p.č. 124/5 CERKVICE NAD LOUČNOU

Katastrální území: Cerkvice nad Loučnou
Investor: Mgr. Jana Zemanová
Zájmové území: dle žádosti

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci vypracovanou ve stupni POVOLENÍ Ing. arch. Milanem Vojtěchem (zodpovědný projektant) firma VODOVODY spol. s r.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace v Cerkvici nad Loučnou souhlasí při splnění níže uvedeného:

- požadujeme dodržení podmínek stanovených v našem vyjádření č. 152/26 ze dne 17. 6. 2026
- Rodinný dům na p.č. 124/5 bude možno připojit na kanalizační a vodovodní síť po realizaci projektu „INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ GASCO – K.Ú. CERKVICE NAD LOUČNOU LOKALITA 4RD“ firmy PCPROJEKT (situace viz příloha).
- Pokud nedojde k realizaci výše uvedeného projektu, budou přípojky kanalizace a vodovodu řešeny samostatně.
- S navrženým řešením souhlasíme.

Při změně projektové dokumentace je nutno požádat o nové vyjádření.

S pozdravem


VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel. fax 461 612 169 (2)
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948
Miroslav Grüner
technická dokumentace
tel.: 777 761 073
stanoviska@vodovodylitomysl.cz

Nedílnou součástí vyjádření jsou uvedené přílohy
1 x A4 koordinační situace

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 20. 7. 2026

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 2. 7. 2026 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního/územního řízení.

V zájmovém území k zamyšlené stavbě a/ nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 124/5, 124/33 dle PD v katastrálním území Cerkevnice nad Loučnou vedené pod názvem "Rodinný dům, plynovodní přípojka" se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí (KNN)** v našem mateřku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) -podzemní vedení KNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000 Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
- veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo KNN
- hrana betonových základů oplocení bude minimálně 30cm od KNN; při křížení bude nad kabelem jen nadzemní, nenosná část
- kabelová skrín na hranici pozemku musí zůstat přístupná i po jeho oplocení
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
- přípojení objektu k distribuční síti bude řešeno podle samostatné smlouvy o připojení
- případy požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000 Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

2. Podminkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, která získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Mista křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín : Děčín IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
 bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
 zasilací adresa: CEZ Distribuce, a. s., Přelouč, Guldnerova 2577/19, PSC 326 00

[illegible]

ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypruhy předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s. neprevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvidaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke zřízení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelly země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnovení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady vniklá. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.





V případě
vyláčení.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).



