

Váš dopis ze dne: 09.06.2026

Naše značka: O20262506
Vyřizuje: Ing. Zuzana Staňková
Tel.: +420720889661
E-mail: zuzana.stankova@vhos.cz
Datum: 24.06.2026

Petr Šafář Ing.
Modřecká č.p. 1114
Horní Předměstí
57201 Polička

Strakov parc. č. 140/1, 140/10, 140/9, 151, 153, 623/1, 624, Výstavba rodinného domu, ppč. 140/10 k.ú. Strakov (územní nebo stavební řízení - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Šimková Eva Strakov č.p. 94, 570 01 Strakov, Strakov , č.p. 94, 57001

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. pouze vodovod pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci novostavby domu i napojení na vodovodní síť. Navrhovaná vodovodní přípojka PE 32 bude napojena na vodovodní řad PVC 110. Těsně za hranicí pozemku bude umístěna vodoměrná šachta.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení vodovodní přípojky na vodovod a osazení vodoměru je vyplnění tiskopisu Nové odběrné místo (dále jen Formulář). Sepsání tohoto dokumentu je nutno dohodnout se zástupcem místně příslušného střediska VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod je nutné postupovat v souladu se standardy pro danou infrastrukturu, kterými se řídí vodohospodářské sítě, které provozuje VHOS, a.s. (k dispozici jsou na internetové adrese www.vhos.cz v sekci „Zákaznický servis/Dokumenty ke stažení“), včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřipustné.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky-termín možno dohodnout telefonicky - Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu je nutné dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle pokynu "Technické požadavky na umístění vodoměru".
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či před závěrečnou kontrolní prohlídkou) bude společnosti VHOS, a. s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) na základě kterého vydá odpovědný pracovník VHOS, a. s. (Bc. Daniel Polák, +420 461 357 136, daniel.polak@vhos.cz souhlas s kolaudací.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zuzana Staňková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20262506.pdf

c.03_koordinacni_situacni_vykres_razitko.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací.pdf