

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 061190/2026

Litomyšl, dne 11.9.2026

Č.j. MěÚ Litomyšl 062009/2026

Záměr: Z/2026/135477

Řízení: R/2026/177127

Vyřizuje: Bc. Jana Šuláková, tel. +420 461 653 341, e-mail: jana.sulakova@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY
POVOLENÍ KOMUNIKAČNÍHO PŘIPOJENÍ
POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve zrychleném řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 13.7.2026 podal

Tomáš Jireček, nar. 26.7.1983, Horní Újezd č.p. 178, 570 01 Litomyšl,
kterého zastupuje Ing. Kateřina Plíhalová, nar. 23.4.1990, Netřeby č.p. 5, České Heřmanice, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "stavebník"), a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v b u

ve zrychleném řízení pod názvem:

Novostavba rodinného domu
Horní Újezd

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1003/10, 1003/21, 1003/23, 1155 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení: rodinný dům

Stavba obsahuje:

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou jednopodlažní stavbu rodinného domu (dále jen "RD") o jedné bytové jednotce, obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,200x7,050 m, zastřešen sedlovou střechou (krov), doplněnou o hromosvod, o sklonu 35° s plechovou krytinou a výškou hřebene +5,560 m, založen na základových pasech ze ztraceného bednění a železobetonové základové desky a svislé nosné konstrukce budou tvořeny vápenopískovými tvarovkami.

Dispozice RD: zádveří, pokoj, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, technická místnost, terasa.

Parametry RD: zastavěná plocha - 86,01 m² (včetně zpevněných ploch 160,67 m²), podlahová plocha - 68,38 m², obytná plocha - 44,13 m², obestavěný prostor - 384,91 m³.

Primární zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch-voda, umístěné u východní fasády, s doplňkovým zdrojem tepla ve formě integrovaného elektrokotle; sekundární zdroj tepla – krbová kamna na pevná paliva s výškou komínového tělesa +6,210 m.

RD bude napojen vodovodní přípojkou z vodovodního řadu přes vodoměrnou šachtu; podzemní elektrickou přípojkou nízkého napětí z elektroměrové skříně umístěné u východního rohu pozemku parc. č. 1003/23 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle; přípojkou na síť elektronické komunikace; splaškové odpadní vody budou svedeny potrubím do domovní čistírny odpadních vod s přepadem do vsaku; dešťové odpadní vody ze střešních rovin budou svedeny svody do akumulační nádrže o objemu 5 m³ s přepadem do vsakovacího zařízení o rozměrech 2,000x4,000x0,600 m, dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku parc. č. 1003/23 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle.

Vodovodní přípojka PE 100-RC, SDR 11, (profilu) 32x3,0 mm v délce 30,0 m.

Zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno provedením vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodního řadu PVC 90 umístěného na pozemku parc. č. 1155 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle, kde bude osazen navrtávací pas, zemní souprava a šoupátko a dále povede přes pozemek parc. č. 1003/21 a 1003/10 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle až na pozemek parc. č. 1003/23 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě a odtud povede domovní rozvod do RD.

Pozemek RD bude dopravně napojen na místní pozemní komunikaci, umístěné na pozemku parc. č. 1003/21 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle novým sjezdem přes pozemek parc. č. 1003/10 na pozemek parc. č. 1003/23 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle, kde bude ve východní části vybudována zpevněná plocha, která bude sloužit pro stání 2 osobních automobilů.

Pozemek parc. č. 1003/21 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle bude oplocen do výšky 1,8 m, oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky a pletivem bez podezdívky (podle přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu v odstavci 1 písm. a) bodu 5. se jedná o drobnou stavbu, která nepodléhá povolení podle stavebního zákona).

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- pozemky parc. č. 1003/10, 1003/21, 1003/23, 1155 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle, st. p. 352, 356, parc. č. 1003/12, 1003/15, 1003/22, 1003/25, 1007/2, 1007/4, 1007/6, 1007/7, 1063/2 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle.

- II.** podle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích")

p o v o l u j e k o m u n i k a č n í p ř i p o j e n í

(dále jen "stavba") na místní komunikaci parc. č. 1003/21 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle, za následujících podmínek:

1. Komunikační připojení bude navrženo a provedeno v souladu s podmínkami pro vzájemné připojování pozemních komunikací uvedenými v § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, tak aby vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
2. V místě napojení komunikačního připojení na stávající vozovku místní komunikace bude provedeno zarovnání kraje vozovky. Napojení krytu sjezdu na okraj krytu stávající konstrukce silnice bude řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.) tak, aby nedocházelo k zatékání povrchové vody do tělesa místní komunikace.
3. Umístění sjezdu nesmí bránit opravám, údržbě a modernizaci komunikace.
4. Poškození místní komunikace musí být neprodleně nahlášeno vlastníkově komunikace a po dohodě odstraněno.
5. Bezodkladně po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vyzván vlastník místní komunikace k jeho kontrole.
6. Stavební práce v silničního pozemku nebudou probíhat v zimním období (01. 11. – 31. 03.).
7. Budou dodrženy požadavky **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č. j. KRPE-64273-2/ČJ-2026-170906 ze dne 10.7.2026:

- i) **Plocha připojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na vozovku komunikace a naopak. Dešťové vody z připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením. Připojení bude zpevněné, bezprašné a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a zhodnocování komunikace.**

- ii) *Pokud budou u sjezdu umístěny brány nebo vrata, musí být jejich otevírání zajištěno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu komunikace.*
- iii) *Budou dodrženy rozhledové poměry podle ČSN 73 6110+Z1 (čl. 12.8). Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Příпустné jsou ojediněle překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).*
- iv) *Budou dodrženy podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. **Jestliže se zřizuje sjezd na pozemku komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti zajistit předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace.***
- v) *Připojení musí navazovat plynule na niveletu komunikace a jeho šířka musí umožňovat vozidlům, která jej budou využívat odbočení ze silnice nebo místní komunikace a výjezd na ně.*
- vi) **Rozhledové poměry musí být dodrženy a zachovány i při výstavbě budoucího oplocení.**
- vii) *Během stavby nesmí dojít k narušení neb ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na jakékoliv stávající pozemní komunikaci. V opačném případě je nutné místa zásahu označit na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný pověřený silniční správní úřad.*
- viii) *Vlastník připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení. Stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození vozovky i chodníku, případně znečištění musí být neprodleně odstraněno.*
- ix) *Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu odstraňovány.*

III. podle § 55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon")

p o v o l u j e v o d n í d í l o

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1003/23 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle.

Stavba obsahuje:

Jedná se o novostavbu podzemního vodního díla – domovní čistírny odpadních vod (dále jen "DČOV"), navržené pro 2 ekvivalentní obyvatele, sloužící k odvodu a čištění splaškových odpadních vod.

Z RD budou splaškové vody gravitačně svedeny přítokovým potrubím PVC KG 125 v délce 10,5 m do DČOV typu Aquatec AT-6, kde bude provedeno jejich přečištění. Dále budou vody z DČOV vedeny odpadním potrubím přes revizní šachtu DN 400 do vsakovacího objektu o rozměrech 2,400x1,200 m, tvořeného vsakovacími bloky uloženými vedle sebe, zakončeného bezpečnostní šachtou DN 400.

U DČOV bude v plastové šachtě umístěno dmychadlo s řídicí jednotkou. Přívod elektrické energie nízkého napětí bude zajištěn z rozvaděče RD.

Stavba bude provedena za následujících podmínek:

1. Budou dodrženy požadavky **Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí**, z hlediska ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 045297/2026/Pan ze dne 15.6.2026:
 - i) **Čistírna odpadních vod musí být provozována v souladu s provozním řádem ČOV.**
2. Stavba je podmíněna povolením k vypouštění odpadních vod (vydává vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl.) Do doby nabytí právní moci, případně nabytí právních účinků, povolení dle předchozí věty **nesmí být stavba zahájena.**

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizovala Ing. Kateřina Plíhalová (ČKAIT-1007143) v 9/2026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektová dokumentace je v EED evidována pod ID SR00X02DKC7E.
3. Dle § 159 stavebního zákona, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav:
Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud není v tomto ustanovení stavebního zákona uvedeno jinak.
Svépomocí může stavebník provádět jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Dle § 160 stavebního zákona je stavebník povinen zejména:
 - a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
 - b) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu,
 - c) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - d) oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby pro kontrolní prohlídku stavby.
5. Stavba bude provedena tak, aby bylo zabráněno stékání dešťových vod a padání sněhu ze stavby na sousední pozemky.
6. **Stavba bude dokončena v době platnosti tohoto rozhodnutí.**
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Stavba bude opatřena protisněhovými zábranami, podokapními žlaby, dešťovými svody tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod a spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.
12. Veškeré dešťové vody ze střešních rovin budou svedeny do akumulární nádrže o objemu 5 m³ s přepadem do vsakovacího zařízení na pozemku parc. č. 1003/213 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle.
13. Splaškové odpadní vody budou svedeny do domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 1003/213 v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle.
14. Stavba bude napojena na místní komunikaci sjezdem.
15. Parkovací a odstavná stání budou umístěna na stavebním pozemku, jak je to zakresleno v ověřené projektové dokumentaci.
16. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

17. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
18. Na stavbě budou provedena opatření proti vnikání radonu z podloží v rozsahu dle ověřené projektové dokumentace a zpracovaného radonového průzkumu.
19. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 6 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
21. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k její realizaci.
22. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 001173695942 ze dne 13.2.2026, zn. 001180781011 ze dne 24.8.2026,
 - b) CETIN a.s. - č. j. 235621/26 ze dne 9.9.2026,
 - c) VHOS a.s. – zn. O20261823 ze dne 12.2.2026,
 - d) Obec Horní Újezd – zn. sta/52/2026 ze dne 7.7.2026.
23. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 045297/2026/Pan ze dne 15.6.2026:
 - i) *Na lesní pozemek p. č. 1003/15 v k. ú. Horní Újezd u Litomyše v blízkosti záměru nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál a nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků.*
 - ii) *Nedojde k poškození stromů (zejm. jejich kořenového systému) při kolaudaci oplocení, které bude umístěno při na hranici pozemku.*
24. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby rodinného domu schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě **kolaudačního rozhodnutí** (§ 230 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
26. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání **kolaudačního rozhodnutí**:
 - a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - b) údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,
 - c) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
 - d) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 - e) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
 - f) vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen,
 - g) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,
 - h) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.
27. Dle § 230 odst. 3 stavebního zákona, lze **stavbu domovní čistírny odpadních vod a přípojek technické infrastruktury**, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně **oznámit stavebnímu úřadu**. V oznámení stavebník uvede:
 - a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,

- b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Tomáš Jireček, nar. 26.7.1983, Horní Újezd č.p. 178, 570 01 Litomyšl
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
Obec Horní Újezd, Horní Újezd č.p. 1, 570 01 Litomyšl
VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Odůvodnění:

Dne 13.7.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 1003/10, 1003/21, 1003/23, 1155 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyše,
- souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace,
- plná moc pro zastupování ze dne 27.10.2025,
- projektová dokumentace, kterou autorizovala Ing. Kateřina Plíhalová (ČKAIT-1007143) v 9/2026,
- projektová dokumentace pro povolení vodního díla, kterou autorizoval Ing. Josef Žák (ČKAIT-0202441) v 5/2026,
- hodnocení radonového indexu plochy zástavby protokol č. 575 (20250610), který vypracovala fa GeoEko, s.r.o. – Ing. Marek Čáslavský, ze dne 10.6.2025,
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (Výstavba rodinného domu a posouzení vsakování srážkových vod na pozemku parc. č. 1003/23, k. ú. Horní Újezd u Litomyše), který vypracovala fa GeoEko, s.r.o. – Ing. Marek Čáslavský, ze dne 10.6.2025,
- hydrogeologický posudek (Posouzení vsakování předčištěných odpadních vod na pozemku parc. č. 1003/23, k. ú. Horní Újezd u Litomyše), který vypracovala fa GeoEko, s.r.o. – Ing. Marek Čáslavský, ze dne 21.5.2026,
- závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, Odbor životního prostředí pod č. j. MěÚ Litomyšl 045297/2026/Pan ze dne 15.6.2026,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pracoviště Svitavy a Ústí nad Orlicí pod č. j. KHSPA 03813/2026/HOK-Sy ze dne 18.2.2026,
- stanovisko k projektové dokumentaci "Novostavba RD Horní Újezd", parc. č. 1003/23, k. ú. Horní Újezd u Litomyše, Obce Horní Újezd pod zn. sta/52/2026 ze dne 7.7.2026,
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č. j. KRPE-64273-2/ČJ-2026-170906 ze dne 10.7.2026,
- rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z vodního díla Městského úřadu Litomyšl, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, č. j. MěÚ Litomyšl 055135/2026/Říh ze dne 17.7.2026,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001173695942 ze dne 13.2.2026, zn. 001180781011 ze dne 24.8.2026; CETIN a.s. – vyj. č. 32835/26 ze dne 5.2.2026, č. j. 235558/26 ze dne 1.9.2026, č. j. 235621/26 ze dne 9.9.2026; VHOS a.s. zn. O20261823 ze dne 12.2.2026.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Obec Horní Újezd má Územní plán Horní Újezd, který nabyl účinnosti 19.10.2024. Záměr se dle platného územního plánu Horní Újezd nachází v zastavitelné ploše "Z.3" a je umístěn do funkční plochy s označením "SV – plochy smíšené obytné venkovské". Pro tyto plochy je stanoveno toto hlavní využití: plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti.

Přípustné jsou: stavby a plochy individuálního bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím; stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy); obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, služby nevýrobního charakteru a provozovny individuálního podnikání sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení; odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití; nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení; příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové; dopravní plochy a zařízení; sběrná místa tříděného odpadu; zeleň liniová a plošná; plochy veřejných prostranství; vodní plochy a toky; dětská hřiště, informační, propagační a reklamní stavby; nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby; fotovoltaické panely na střechách budov.

Nepřípustné jsou: stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy nad mez přípustnou na životní a obytné prostředí; stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů; stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod; hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla; veškeré další stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru; veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama obce.

Podmínky prostorového uspořádání: novostavby rodinných domů (RD) pouze jako individuální domy; hmota a architektura staveb RD bude respektovat dochovaný kvalitní kontext venkovského sídla, charakteristické proporce staveb, zejména půdorysné, hmotové a výškové řešení, nebo umístění stavby na pozemku; zastřešení novostaveb RD šikmou střechou, ploché nebo pultové střechy pouze výjimečně; novostavby – maximální počet podlaží pro novostavby RD: 2 np + podkroví, drobné a doplňkové stavby: max. 1 np.

Požadavky na oplocení: nově budované oplocení rodinných domů bude svými parametry a charakterem navazovat na oplocení obvyklé v dané lokalitě; výška oplocení směrem do veřejného prostranství bude max. 1,8 m nad upraveným terénem; výplně oplocení budou průhledné, případně s neprůhlednou částí do maximální výšky 1,2 m nad upraveným terénem.

Pro zastavitelnou plochu "Z.3" jsou dále stanoveny tyto prostorové regulace: minimální velikost stavebního pozemku – 800 m²; koeficient zastavění stavebního pozemku – max. 30 %.

Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem Horní Újezd, neboť je v souladu s podrobnými podmínkami pro využití zastavitelné plochy "Z.3" a plochy "SV – plochy smíšené obytné venkovské", posuzovaný stavební záměr respektuje podmínky prostorového uspořádání stanovené pro tyto plochy a další stanovené požadavky, jak vyplývá z porovnání popisu posuzovaného záměru a konkrétních požadavků stanovených tímto územním plánem.

- b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Stavba je navržena v souladu s:
- příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění,
 - příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
 - příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
- d) záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že tyto negativní dopady nepřekročí stanovené limitní hodnoty. To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala § 145 stavebního zákona, v platném znění, tedy aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání s odpady.

K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, proto namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí jednotné environmentální stanovisko č. j. MěÚ Litomyšl 045297/2026/Pan dne 15.6.2026, které nahrazuje následující správní úkony:

- Souhlas s dotčením pozemků PUPFL podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"),
- Stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách s o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").

Správní orgán, odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek výše zmíněného jednotného environmentálního stanoviska realizovat, z následujících důvodů:

i) z hlediska uplatňování zájmů chráněných lesním zákonem:

Správní orgán je oprávněn dle § 14 odst. 2 zákona o lesích vázat svůj souhlas na splnění podmínek při záměrech realizovaných na pozemcích do 30 m od okraje lesních pozemků. Stavba rodinného domu, inženýrských sítí a ČOV se nachází v "ochranném pásmu" lesního pozemku parc. č. 1003/15 v k. ú. Horní Újezd u Litomyše, tj. blíže než 30 m od okraje lesního pozemku. Samotný objekt rodinného domu je vzdálen od okraje lesního pozemku necelých 20 m. Oplocení je částečně navrženo při hranici lesního pozemku s tím, že přístup na lesní pozemek zůstává zachován přes sousední obecní pozemek p. č. 1003/10 v k. ú. Horní Újezd u Litomyše. Byly stanoveny takové podmínky, aby nedošlo k poškození lesa ani k rozporu s veřejným zájmem na ochraně lesa. Bude zachována existence lesa, nebude narušena dopravní dostupnost lesních pozemků a ani řádné hospodaření na nich.

ii) z hlediska uplatňování zájmů chráněných vodním zákonem:

Vzhledem k tomu, že stavební záměr DČOV je z hlediska vodního zákona vodním dílem (dle § 55 odst. 1 vodního zákona), které může ovlivnit kvalitu vodního prostředí podzemních vod, podléhá zákonné povinnosti vydání povolení k vypouštění odpadních vod.

Stavba DČOV slouží k čištění odpadních vod tak, aby na odtoku z čistírny byly dodrženy limity stanovené v povolení k vypouštění odpadních vod, které musí být vydáno v samostatném vodoprávním řízení. Pro zajištění kvality vypouštěných vod je nutné, aby stavebník provozoval DČOV v souladu s provozním řádem.

Podmínka, že stavba čistírny odpadních vod musí být provozována dle provozního řádu, je v souladu s požadavky ustanovení vodního zákona, který (§ 59 odst. 1 vodního zákona) stanoví, že "Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád".

Provozní řád je nezbytným nástrojem pro zajištění správného a bezpečného fungování domácí čistírny odpadních vod a pro ochranu vodního prostředí. Provozní řád stanoví a specifikuje úkony týkající se údržby, provozu a kontrol čistícího zařízení, a tímto způsobem zajišťuje řádné provozování čistírny odpadních vod a prevenci znečištění podzemních vod.

Dohled nad dodržováním provozního řádu a pravidelná kontrola chodu zařízení jsou nutné pro předcházení negativním vlivům na kvalitu vod a je v souladu s ochranou životního prostředí a plně v souladu s právními předpisy vodního zákona.

e) záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

K žádosti byla doložená výše uvedená vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

f) záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona, a že byl předložen souhlas všech účastníků řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení, protože stavebník o to požádal a stavební úřad zároveň posoudil podmínky pro jeho vydání uvedené v ustanovení § 212 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA (nejedná se o záměr, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí),
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Tomáš Jireček),
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (Obec Horní Újezd),
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Tomáš Jireček, Obec Horní Újezd, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s., MONETA Money Bank, a.s.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Mgr. Jan Beneš, Mgr. Aneta Benešová, Milena Hladíková, Tomáš Jireček, Česká spořitelna, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., MONETA Money Bank, a.s., Obec Horní Újezd),
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon (-).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Připojení stavby na pozemní komunikaci zřízením nového komunikačního připojení bude, za dodržení předepsaných podmínek, vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečnému a plynulému provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Mgr. Jan Beneš, Mgr. Aneta Benešová, Milena Hladíková, Česká spořitelna, a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Povolání k vypouštění odpadních vod (vydává vodoprávní úřad MěÚ Litomyšl), které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona (§ 9 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění).

Povolání stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Jana Šuláková
referent odboru výstavby
a územního plánování

Příloha:

- příloha č. 1_grafická příloha – koordinační situační výkres,
- příloha č. 2_stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 22 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč, položky 36 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 4500 Kč byl zaplacen dne 1.9.2026.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Ing. Kateřina Plíhalová, IDDS: kqwf6zt

trvalý pobyt: Netřeby č.p. 5, České Heřmanice, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupení pro: Tomáš Jireček, Horní Újezd č.p. 178, 570 01 Litomyšl

účastníci (doručenky)

Obec Horní Újezd, IDDS: wkxa9pk

sídlo: Horní Újezd č.p. 1, 570 01 Litomyšl

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk

sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ostatní účastníci (doručenky)

Mgr. Jan Beneš, Horní Újezd č.p. 177, 570 01 Litomyšl

Mgr. Aneta Benešová, Horní Újezd č.p. 177, 570 01 Litomyšl

Milena Hladíková, Horní Újezd č.p. 14, 570 01 Litomyšl

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

hlavní projektant (na vědomí)

Ing. Kateřina Plíhalová, IDDS: gv6sd64

místo podnikání: Netřeby č.p. 5, České Heřmanice, 566 01 Vysoké Mýto

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl