

Váš dopis ze dne: 15.07.2026

Naše značka: O20262684
Vyřizuje: Ing. Zuzana Staňková
Tel.: +420720889661
E-mail: zuzana.stankova@vhos.cz
Datum: 22.07.2026

Petr Vykusa
Za Vackovem č.p. 2230/48
Žižkov
13000 Praha

Budislav u Litomyšle parc. č. 1236/1, 1237, 1241/3, Novostavba skladu zahradního nářadí p.č. 1241/3, k.ú. Budislav u Litomyšle (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Petr Vykusa, Praha, Žižkov, Za Vackovem, č.p. 2230/48, 13000

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. vodovod pro veřejnou potřebu.

V přiložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současnosti provozuje VHOS, a.s., případně vedení přípojek ve vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí.

V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálu, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Projektová dokumentace řeší novostavbu skladu zahradního nářadí a jeho napojení k síti elektrické energie přes domovní rozvod.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky –Petra Kačerová, DiS, +420 720 854 040, petra.kaceroва@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Při realizaci jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem vodohospodářských sítí. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.
- V případě umístění jakéhokoli zařízení spojeného se zemí do ochranného pásma vodohospodářských sítí (např. nadzemní rozvaděče) je nutné umístění těchto objektů odsouhlasit nejpozději před zahájením výkopových prací zástupcem provozovatele-kontakt viz níže.
- Křížení se stávajícími vodohospodářskými sítěmi je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího střediska VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jejich pokynů.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodohospodářských sítí je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodohospodářských sítí (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodohospodářských sítí považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodohospodářských sítí, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VHOS, a. s. – Ing. Jiří Fogl, +420 702 162 286, jiri.fogl@vhos.cz.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VHOS, a. s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zuzana Staňková

Pracovník technicko-provozního úseku

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,


571 01 Moravská Třebová

T + 420 461 357 111

IČO: 48172901

4/16

DIČ: CZ48172901



Přílohy:

Mapa_O20262684.pdf

c.03_koordinacni_situacni_vykres - razítko.pdf

PODMÍNKY pro provádění prací.pdf